

Toruń, dnia 01.07.2015r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popieluszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

Pytanie dotyczące przewidzianych bram segmentowych, w pełni przeszklonych.

W projekcie oraz zestawieniu stolarki zawarto zapis o treści : „grubość konstrukcji 67mm”. Czy przez grubość konstrukcji rozumiana jest rzeczywista grubość segmentów (plyty bramy), mająca realny wpływ na współczynnik izolacyjności cieplnej ?

Odpowiedź:

Grubość konstrukcyjna 67mm została zaprojektowana jako przegroda o wymaganej izolacyjności.
Szyby zastosować potrójne.

DYREKTOR

Aleksander Dybiński