

Toruń, dnia 02.07.2015r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popieluszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

W związku z bardzo rozbudowanym zadaniem i wieloma pozycjami do wycenianie, a także niedawno dodanym zestawieniem wyposażenie obiektów i zestawienie elementów prosimy o przełożenie terminu składania ofert do dnia 22.07.2015 r

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 9.07.2015 godz. 10:00.

PYTANIE 2

Treść zapytania:

Proszę o zgodę zamawiającego na użycie do ocielenia styropianu EPS zamiast wełny mineralnej. Rozwiązanie to w żaden sposób nie zmniejsza charakterystyki cieplnej budynku.

Odpowiedź:

Zastosowanie wełny mineralnej nie wynika z warunków cieplnych tylko ze względów p.poż.

DYREKTOR

Aleksander Dybiński