

Toruń, dnia 03.02.2016r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Rozbudowa oświetlenia na Motoarenie Toruń zgodnie z wymogami licencyjnymi Polskiego Związku Motorowego**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

Na schemacie IE 1.1 od projektowanej szafki KSO jest projektowany kabel YTKSY 7x2,5 mm² do poszczególnych pod rozdzielnic sekcji oświetlenia. Brak wyżej wymienionego kabla w przedmiarach.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Do tablicy KSO należy doprowadzić przewód YKSY7x2,5mm² osobno z każdej z rozdzielnic R-GR-A, R-GR-B, R-GR-C, R-GR-D, o łącznej długości 480 mb. Przewód należy układać na istniejących trasach kablowych równolegle z przewodami zasilającymi rozd.

DYREKTOR

Aleksander Dybiński