

Toruń, dnia 14.09.2016

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Zadaszenie lodowiska sezonowego przy ul. Przy Skarpie w Toruniu**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **PYTANIE 1**

Treść zapytania:

Czy zaprojektowane oświetlenie z opraw oświetleniowych typu LED-145W/13200lm/4000K-IP65/IK06 można zastąpić oprawami oświetleniowymi świetlówkowymi z zachowaniem ich optymalnej szczelności

Odpowiedź:

Zaprojektowane oświetlenie typu LED można zastąpić oprawami oświetleniowymi świetlówkowymi hermetycznymi.

DYREKTOR  
*Aleksander Dybiński*