

Toruń, dnia 19.01.2017r.

**Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie i montaż 10 szt. stojaków pod łódzie
żeglarskie.**

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu stojaków pod łódzie żeglarskie proszę o precyzyjne określenie z jakich materiałów mają być wykonane te stojaki. W opisie widnieje zapis że materiałem mają być profile stalowe 50x50x3 mm i 50x30x3 mm. Natomiast na rysunku są profile:

- profil kwadratowy 50x50x2 mm
- profil kwadratowy 40x40x2 mm
- profil kwadratowy 60x60x2 mm
- profil prostokątny 60x40x2 mm
- profil prostokątny 40x20x2 mm

Ponadto na rysunku występują deski, a w opisie zamówienia nie ma o tym żadnej wzmianki. Informacje zawarte w zapytaniu i rysunku nie są zatem spójne ze sobą, a są one niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty

Odpowiedź:

- Należy sugerować się rysunkiem.
- deski – drewno sosna zabezpieczone impregnatem, wymiary takie jak profile, przykręcane wkrętami.

DYREKTOR
Aleksander Dzwinski