

Toruń, dnia 11.08.2017r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie usług badania wody basenowej wg rozporządzenia Ministra Zdrowia - w basenach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

1. Czy wraz z badaniami mikrobiologicznymi wody należy wykonać oznaczenie potencjału redox, chlor wolnego i chloru związanego , zgodnie z załącznikiem 3A do Rozporządzenia
2. Ze względu na brak znajomości Państwa obiektów przez oferenta, niemożliwym jest wykonanie badań i pomiarów zgodnie zapisem w Umowie „zgodnie z Rozporządzeniem” Rozporządzenie uzależnia zakres i częstotliwość badań od technologii i specyfikacji basenów, w związku z tym wykonawca może opierać się tylko i wyłącznie na przesłanych harmonogramach. Wnioskujemy o korektę zapisów §2 pkt 2 i 3
3. Biorąc pod uwagę metodyki oznaczeń niektórych parametrów oraz wymóg Zamawiającego dostarczenia pocztą wyników do 10 dni roboczych, nie ma fizycznych możliwości spełnienia tego warunku umowy. Prosimy o zmianę zapisu i wydłużenie terminu przekazywania sprawozdań

Odpowiedź:

1. Tak, wraz z badaniami należy wykonać oznaczenie potencjału redox, chlor wolnego i chloru związanego , zgodnie z załącznikiem 3A do Rozporządzenia.
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. Badania należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, opierając się na załącznikach (tabelach). Przy pierwszym poborze wskażemy miejsca poboru. Technologia: filtry astralpool żwirowo-piaskowe z węglem aktywnym.
3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyników również e-mailem na adres sekretariat@mosir.torun.pl do wiadomości gmaciej2@poczta.fm w terminie 7 – 10 dni. W związku z tym § 3 pkt. 2 zmieni brzmienie: „Forma przekazania sprawozdania z badań – pocztą lub e-mailem na adres: sekretariat@mosir.torun.pl do wiadomości gmaciej2@poczta.fm.”

DYREKTOR
Aleksander Dylinski