

Toruń, dnia 14.05.2018

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Malinowskiego w Toruniu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **PYTANIE 1**

Treść zapytania:

W związku z tym, że zastosowana w opisie technicznym huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące zgodnie z normą na place zabaw PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” a posiada certyfikat na normę PN-EN 16630:2015 dotyczący „Wyposażenia siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe” czyli traktowane jest jako urządzenie siłowni zewnętrznej. Zgodnie z w/w normą wyposażenie siłowni nie jest przeznaczone do instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw dla dzieci. W związku z powyższym czy Zamawiający zamieni huśtawkę wahadłową dla dzieci niepełnosprawnych nie posiadającą odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa z przeznaczeniem na place zabaw – np. na karuzelę dla niepełnosprawnych powszechnie stosowaną w kraju i posiadającą odpowiednie certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w miejscu lokalizacji obiektu nr 6 – huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych montaż karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych. Jednocześnie informuję, że urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa na podstawie normy PN-EN 1176:2009, zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego. Strefy bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw nie mogą na siebie nachodzić.

DYREKTOR  
*Aleksander Dybński*