

Toruń, dnia 17.05.2018

**Dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Tataraków w Toruniu

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **PYTANIE 1**

Treść zapytania:

Projekt ogranicza wysokość włókna trawy sztucznej – 45-55 mm.

Informujemy, że trawy sztuczne o włóknach długości do 50 mm dla spełnienia wymagań FIFA muszą mieć podkład elastyczny tzw. shock pad, którego projekt nie przewiduje. To powoduje, że w praktyce projekt zamawia trawy sztuczne o wysokości włókien 55 mm.

Zwracamy uwagę, że większość traw sztucznych produkowanych i stosowanych na świecie to trawy o włóknach 60 mm.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych o włóknach 60 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza trawy sztuczne o włóknach 60 mm.

#### **PYTANIE 2**

Treść zapytania:

Wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych o wymaganych parametrach i dokumentach z uwzględnieniem zamiast badania na zgodność z normą PN-EN 15330 deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga badań na zgodność z normą.

#### **PYTANIE 3**

Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, że wymagane badania laboratoryjne trawy sztucznej dopuszczane są z dowolnym rodzajem granulatu gumowego pod warunkiem zaferowania wymaganego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

Odpowiedź:

Wymagane badania laboratoryjne zgodnie z projektem.

#### **PYTANIE 4**

Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest pomocniczy, nie stanowi podstawy do wyceny.

#### **PYTANIE 5**

Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Termin zakończenia robót ustalony jest na 31.08.2018r. W związku z tym zgłoszenie odbioru robót powinno nastąpić 14 dni wcześniej.

#### **PYTANIE 6**

Treść zapytania:

W związku z wymogiem uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie niezbędne jest wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za procedury administracyjne od niego niezależne, o co wnosimy.

Odpowiedź:

O pozwolenie na użytkowanie będzie ubiegał się Zamawiający.

#### **PYTANIE 7**

Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację. Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy – zgodnie z zapisem SIWZ pkt. I pkt. 1.3.

## **PYTANIE 8**

### Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### Odpowiedź:

Zamawiający posiada wszystkie wymagane decyzje administracyjne. W załączeniu zaświadczenie.

DYREKTOR

Aleksander Dybiński







*in Beton*  
Toruń, 29 kwietnia 2018 r.

WAiB.6743.45.155. *40* .2018.ML

### ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) **zaświadczam, że organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia:** budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. **Czapli 6-10/ Tataraków 27-31 w Toruniu** (działka nr 879 z obrębem 74). **Zgłoszenia dokonała:** Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, **pismem z dnia:** 23.03.2018 r., l.dz. 2719/2018, uzupełnionym w dniu 26.04.2018 r., l. dz. 3871/2018.

Zgłoszenie niniejsze zostało przyjęte w trybie art. 30 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo budowlane. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 wyżej wymienionej ustawy oraz uprawnienia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

### Pouczenie

1. Inwestor zobowiązany jest do:
  - realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Prawem budowlanym), przy uwzględnieniu uzasadnionych interesów osób trzecich;
  - realizacji inwestycji w zakresie określonym w zgłoszeniu, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu z marca 2018 r., wykonanym przez mgr inż. arch. Olgę Zabulewicz;
  - usuwania wszelkich kolizji napotkanych podczas prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie i na swój koszt;
  - postępowania z odpadami, powstałymi w trakcie realizacji prac budowlanych, w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21);
  - uporządkowania terenu po zakończeniu robót budowlanych.
2. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. – art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane.
3. W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości sąsiedniej na czas prowadzenia robót należy uzyskać zgodę jej właściciela lub gestora.

Z up. Prezydenta Miasta Torunia

*Beata Gutkowska*  
mgr inż. Beata Gutkowska  
Kierownik Referatu Budownictwa

### Otrzymują:

1. Gmina Miasta Toruń  
poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu  
ul. gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń,
2. a/a – ML (tel. 56 611 84 41)  
*Sprawę prowadzi insp. Michał Lula, Wydział Architektury i Budownictwa, Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń, pokój nr 17.*

### Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń (+kopia zgłoszenia)