


RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
skala 1:100

OZNACZENIA:

- | | |
|----------|--|
| SE | - rozdzielnia elektryczna |
| SC | - regulator ciśnienia |
| RC + RCW | - rozdzielacze ciepła układu c.o. + wentylacji |
| ZCW | - zasobnik ciepłej wody |
| ----- | - istniejące przyłącze ciepłne |
| ----- | - projektowane przyłącze 2xØ60,3/125 |



p.p. 36,00 m n.p.m.

1.	RZĘDNA TERENU								
2.	RZĘDNA OSI RURY								
3.	RZĘDNA SPODU RURY / KANAŁU								
4.	ZAGŁĘBIENIE OSI / SPADEK								
5.	ŚREDNICA I MATERIAŁ								
6.	ODLEGŁOŚCI								

ściana zewn. Z1 Z2


PROFIL PRZYŁĄCZA 2xØ60,3/125
W KANAŁE PODPOSADZKOWYM
skala 1:100:100

OZNACZENIA:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| ----- | - istniejące przyłącze ciepłne |
| ----- | - projektowane przyłącze 2xØ60,3/125 |


INWESTOR: GMINA MIASTA TORUŃ ul. Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń		WYKONAWCA: GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 49d tel. (0-56) 655-00-40; fax. (0-56) 655-06-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl	
ZADANIE: Budowa budynku przystani sportów wodnych - bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, 87-100 Toruń, ul. Popiełuszki 1-3		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA: INSTALACJE - WĘZŁ CO	
NAZWA RYSUNKU: RZUT POM. WĘZŁA CIEPLNEGO I PROFIL PRZYŁĄCZA 2xØ60,3/125 W KANAŁE PODPOSADZKOWYM		SKALA: 1:100	
FUNKCJA PROJEKTANT BRANŻY C.O.: SPRAWDZAJĄCY BRANŻY C.O.:	IMIĘ I NAZWISKO inż. Janina Pietrzak Mariusz Kanonowicz	NR UPRAWNIEN WBPP-NB-7210/182/81 GPI.7342/175/10/93	DATA 02.2015r. 02.2015r.
FORMAT: 420x297		NR ZLECENIA: 18/G NR ARCHIWALNY: 18/14 NR RYS.: WC2	

Detal A, skala 1:5



GRES NA ZAPRAWIE ELASTYCZNEJ - 2cm
BETON B15 (zbrojony siatką stalową dołm Ø4,5) - 5cm
STYROPIAN XPS - 15cm
ZŁ FOLIA BUDOWLANA gr. 0,2mm
BETON B10 - 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO $\rho_{d=0,50}$ ca 30cm
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA PES 200g

A-A, skala 1:20



PLYTA FUNDAMENTOWA POD KANAŁ CIEPŁOCIĄGU
PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO $\rho_{d=0,50}$ ca 30cm
GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA PES 200g

INWESTOR:	WYKONAWCA:	GEOTECHNICA
GMINA MIASTO TORUŃ ul. Włókna, Sikorskiego 8 87-100 Toruń		projekt i budownictwo 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 40 tel. 51 734 11 11 e-mail: biuro@geotechnica.pl
ZADANIE:	STADIUM:	NR ZLECENIA:
Budowa budynku przysięgi sportów wodnych - bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, 87-100 Toruń, ul. Popiełuszki 1-3	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	21G
NAZWA RYSUNKU:	KONSTRUKCJA	SKALA:
KANAŁ CIEPŁOCIĄGU	1:20	2/15
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA
mgr inż. Urzalski	15/04/15	04.2015.
PRACOWNIK	PRACOWNIK	PRACOWNIK
mgr inż. Urzalski	mgr inż. Urzalski	mgr inż. Urzalski
BRANŻA: INŻYNIERIA	BRANŻA: INŻYNIERIA	BRANŻA: INŻYNIERIA
FORMA:	FORMA:	FORMA:
A3	A3	A3
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE		