

D1	DACH - OD GÓRY
	MEMBRANA WYKONCZONA OD SPODU WŁÓKNINA - 1,5cm
	KLEJ DO MEMBRAN
	IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA - 25cm
	PAROIZOLACJA - 0,3mm
	BLACHA FALDOWA - 16,5cm
	PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO CO 1,1m - 28cm
	DESKOWANIE impregnowane do stopnia niezapalności układane pomiędzy płatwiami na stelażu - 1,5cm
	DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO co 6,1m

P1	POSADZKA PARTERU - OD GÓRY
	WYKŁADZINA Wykładzina PCW - 0,5cm
	BETON B15 (zbrojony siatką stalową dolem Ø4,5) - 6,5cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 10cm
	2x FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	BETON B10 - 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO Id=0,40 ca 30cm

P2	POSADZKA PARTERU - OD GÓRY
	GRES/ TERAKOTA NA KLEJU ELEASTYCZNYM - 2,0cm
	BETON B15 (zbrojony siatką stalową dolem Ø4,5) - 5cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 10cm
	2x FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	BETON B10 - 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO Id=0,40 ca 100cm
	WŁÓKNINA GEOSYNTETYCZNA

P3	POSADZKA PARTERU - OD GÓRY
	WYLEWKA AKRYLOWA ŚREDNIOSZYBKA
	MATA GUMOWA 0,9cm
	BETON B20 (zbrojony siatką stalową dolem Ø4,5) zdylatowany w polach co 6,0m - 15cm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 10cm
	2x FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	CHUDY BETON B10 - 10cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY MECH. DO Id=0,40 ca 30cm

P3	POSADZKA PIĘTRA - OD GÓRY
	WYKŁADZINA PCW - 0,5cm
	WYLEWKA BETONOWA - 5,5cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 4cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	STROP FILIGRAN - 20cm

P4	POSADZKA PIĘTRA - OD GÓRY
	GRES NA KLEJU ELEASTYCZNYM - 2,0cm
	WYLEWKA BETONOWA - 4,0cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 4cm
	FOLIA BUDOWLANA PE - 0,3mm
	STROP FILIGRAN - 20cm

SF1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA - OD ZEWNĄTRZ
	FOLIA IZOLACYJNA TŁOCZONA
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	TYNK OPART O DYSPERSJĘ AKRYLOWĄ
	ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 15cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	BLOCZKI BETONOWE - 24cm (w osi M 38cm)
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS - 8cm
	ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

SF2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA - OD ZEWNĄTRZ
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	BLOCZKI BETONOWE - 24cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SZ1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - OD ZEWNĄTRZ
	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	WEŁNA MINERALNA - 15cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm

SZ2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - OD ZEWNĄTRZ
	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	WEŁNA MINERALNA - 15cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 38cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm

SW1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm

SW2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 12cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm

SW3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	DYLATACJA - 4cm
	BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5cm

INWESTOR: GMINA MIASTA TORUŃ, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GEOTECHNICA, 87-100 Toruń, ul. Wola Zamkowa 4/6, tel./fax 056 654 60 40, fax 056 655 69 73, e-mail: biuro@geotechnica.pl

TEMAT PROJEKTOWY: BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH

SYSTEM: PROJEKT BUDOWLANY

NR OPRACOWANIA: 68/G/16

OBIEKT: 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska / Berma dz.nr 148/3, 148/5, 148, 1504, 119, 1181 obr. 2, jedn. ewid. 046301_1 Toruń

BRANŻA: ARCH. – KONSTR.

NR RYSUNKU: 68/16

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B

SKALA: 1:50

NR FORMATU: A5

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Karolina Nowaczyk	k.n.0056/POM/08/2011 konstrukcyjno-budowlana		12.2016r.
SPRAWDZAJĄCY BRANŻ. ARCH.	mgr inż. arch. Barbara Wałaszek	252/77/Pomorskie opol. arch/elewacyjna		12.2016r.
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR.	mgr inż. Wanda Paderewska	k.n.0056/PO/08/2011 konstrukcyjno-budowlana		12.2016r.
SPRAWDZAJĄCY BRANŻ KONSTR.	mgr inż. Michał Paderewski	KP/0002/POM/09 konstrukcyjno-budowlana		12.2016r.

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE