

Toruń, dnia 27.01.2020r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na remont (RENOWACJA) osiedlowego mini placu zabaw.
MIEJSCE / lokalizacja : oś. STAWKI przy SMBDJ „ZAKOLE” ul. Okólna 142 a,b,c.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytania:

Proszę o wyjaśnienie zapisu przedmiotu zamówienia bardziej szczegółowo ponieważ w pkt 1 napisano” Zmienić obudowę piaskownicy na drewnianą z możliwością siedzenia – uwzględnić nad nią daszek – załącznik nr 1 – wizualizacja piaskownicy z daszkiem” Proszę o podanie wymiarów piaskownicy. Piaskownica powinna posiadać certyfikat zgodny z PN 1176 ?, ta z wizualizacji nie posiada certyfikatu.

Odnosnie wymiany huśtawki na podwójną (bezpieczną) proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie huśtawki czy ma być to wahadłowa, z jakimi siedziskami dla małych czy dla starszych dzieci czy może mieszane kubelkowe dla maluchów i płaskie dla starszych dzieci, czy ma być to huśtawka wagowa dla dwójki dzieci ?

Instalacja małej zjeżdżalni ze wspinaczką- proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez taki zapis?

Zjeżdżalnia powinna być o wysokości jakiej ? jakie wymiary zestawu zmieszczą się w podanej lokalizacji ?

Karuzela tarczowa powinna mieć średnicę 120 czy 150 cm ?

ławki z oparciem o konstrukcji metalowej, żeliwnej czy betonowej ?

Odpowiedzi:

Załącznik – zdjęcie placu zabaw

- piaskownica ok 2 x 2 m posiadająca certyfikat
- huśtawka i wszystkie urządzenia na tym placu zabaw dla małych dzieci
- mała zjeżdżalnia ze wspinaczką (małe dzieci)
- karuzela tarczowa 150 cm
- 2 ławki drewniane o konstrukcji metalowej

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

DYREKTOR
Aleksander Dybiński

PLAY
od okólneg

PLAC ZABAW
ZAKOLE

Toruń, kujawsko-pomorskie

