

Toruń, dnia 14.05.2019r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019
Zagospodarowanie terenu pn. „Wielopokoleniowa Strefa Aktywnego Wypoczynku” na
osiedlu Wrzosa w Toruniu

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami –
Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

W strefach bezpiecznych urządzeń zabawowych zaprojektowano ułożenie nawierzchni
bezpiecznej z płyt SBR na podbudowie z betonu B 20 zbrojonego.

Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie płyt SBR w sposób wskazany przez producenta płyt, to
znaczy na podbudowie odmiennej od wskazanej w projekcie?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza ułożenie płyt SBR w sposób wskazany przez producenta.

PYTANIE 2

Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie grubości płyt do Wysokości Swobodnego
Upadku określonej przez producenta urządzeń zabawowych, czy też należy zachować
grubości płyt określone w projekcie? Chcemy przy tym zaznaczyć, że zdolność amortyzacji
upadku płyt wynika z ich specyficznej konstrukcji i nie jest identyczna dla każdego
producenta. Np płyty grubości 50 mm w przypadku jednego producenta amortyzują upadki z
wysokości 1,6 m a innego 1,3. Wartości te są określone w certyfikatach płyt.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza dostosowanie grubości płyt do Wysokości Swobodnego Upadku
określonej przez producenta urządzeń.

PYTANIE 3

Treść zapytania:

Nie wszystkie urządzenia przywołane w projekcie wymagają zastosowania nawierzchni
zbezpiecznej z płyt SBR. Czy Zamawiający, w przypadku urządzeń, których WSU nie
przekracza 1,0 metra dopuszcza zastosowanie innego rodzaju nawierzchni np trawiastej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju nawierzchni. Pod wszystkimi urządzeniami
należy zastosować nawierzchnię bezpieczną z płyt SBR.

DYREKTOR

Aleksander Dybiński