

Toruń, dnia 26.06.2019r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019
Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bema w Toruniu

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami –
Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

Prosimy o zamieszczenie właściwego schematu technologicznego węzła cieplnego.

Na rysunkach występuje raz jako jednofunkcyjny, innym razem dwufunkcyjny.

W dokumentacji brak wykazu urządzeń i armatury węzła, brak podanych średnic orurowania.
Zamieszczone materiały są niewystarczające do zlecenia wyceny dostawcy. Ponadto brak
sekcji napełniania instalacji wodnym roztworem glikolu ze zbiornikiem i automatyką.
Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

**AD.1 Projekt obejmował węzeł jednofunkcyjny. W OPISIE DOT. INSTALACJI
OGRZEWANIA MURAWY PRZEDSTAWIONO SCHEMAT SEKCJI NAPEŁNIANIA
INSTALACJI.**

Zastępca dyrektora
ds. technicznych

Maciej Otłoka