

Tabela wynagrodzenia ryczałtowego

Zadanie: /2019 Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Bema w Toruniu

Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena brutto
1.	Budowa oświetlenia:	
	<ul style="list-style-type: none"> • montaż 200 szt. opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED o mocy max. 1500W ze strumieniem 143,612 lm, każda, i 20 szt. opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED o mocy 580W ze strumieniem 60,352 lm, w celu osiągnięcia wymaganego natężenia oświetlenia zgodnie z wymogami, obliczeniami; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • posadowienie 4- masztów S1 – S4 na istniejących fundamentach, zgodnie z projektem oraz ekspertyzą budowlaną; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • montaż rozdzielnic dla masztów S-1 do S-4 oraz rozdzielnicy RS, za pośrednictwem której zasilane będą poszczególne rozdzielnice masztowe, oraz za pośrednictwem której odbywać się będzie sterowanie oświetleniem; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • montaż agregatu prądotwórczego wolno stojącego, w obudowie wygłuszonej, o mocy 400kW, moc znamionowa P.R.P. [kW] (Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 70% P.R.P. Całkowity czas pobierania mocy w wysokości 100% P.R.P nie powinien przekraczać 500h rocznie. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy, jednak nie więcej niż 25 godzin rocznie) i zbiornikiem paliwa na czas 10godz. 	
2.	Remont trybun:	
	<ul style="list-style-type: none"> • roboty demontażowe i przygotowawcze; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • roboty naprawcze konstrukcji żelbetowych wraz z odtworzeniem usytuowania siedzisk i balustrad; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • roboty porządkowe – usunięcie i utylizacja gruzu i śmieci. 	

3.	Wymiana murawy z instalacją podgrzewania płyty boiska:	
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego w zakresie wykonania systemu podgrzewania murawy boiska o nawierzchni naturalnej; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń sanitarnych na pomieszczenia techniczne węzła cieplnego do systemu zasilania podgrzewania murawy boiska piłkarskiego pod trybuną główną węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pielęgnacja płyty boiska w okresie roku od zakończenia budowy bez obsługi automatycznego systemu nawadniania, malowania linii boiska oraz obsługi meczowych. 	