

Toruń, dnia 04.05.2015r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Zaprojektowanie i wykonanie (w GRI) zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Przy Skarpie w Toruniu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Treść zapytania:

Prosimy o zamieszczenie podkładu z sieciami sanitarnymi z podaniem miejsca poboru wody dla zaplecza, miejsca zrzutu ścieków sanitarnych z budynku oraz odprowadzenia kanalizacji deszczowej z drenażu boiska i budynku. Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Do programu funkcjonalno – użytkowego załączono mapę zasadniczą (Załączniki formalno – prawne - załącznik nr 3). Odprowadzenie ścieków należy przewidzieć do studzienki znajdującej się przy istniejącym budynku zaplecza basenów zewnętrznych, oznaczonym numerem 14 na załączniku graficznym nr 1 – Koncepcja zagospodarowania terenu.

Również z tego budynku należy przewidzieć pobór wody.

Wykonanie drenażu pod płytą boiska nie jest wymagane.

PYTANIE 2

Treść zapytania:

Prosimy o podanie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu białego montażu i armatury w pomieszczeniach węzłów sanitarnych budynku.

Odpowiedź:

Oczekiwany standard białego montażu opisano w pkt. 7.2. Warunki wykonania i odbioru robót, 7.2.1. Meble, wyposażenie – CPV 39000000-2, Wyposażenie sanitariatów (str. 29).

„Umywalki, miski ustępowe, pisuary, natryski, podgrzewacze wody - zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 2) lub inne rozwiązania funkcjonalne, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

Akcesoria (suszarki, lustra, dozowniki, uchwyty na papier).

Wszystkie elementy wyposażenia o przeznaczeniu do obiektów publicznych i podwyższonej odporności na akty wandalizmu.

Armatura łazienkowa o wykończeniu chromoniklowym z głowicą ceramiczną, przeznaczona do obiektów publicznych z czasowymi wyłącznikami. Nie dopuszcza się wykonania armatury z tworzyw sztucznych. Armatura łazienkowa winna posiadać atesty PZH, CE oraz znak “B”.

Wymaga się, aby wszystkie elementy zabudowane posiadały dostęp do przeprowadzenia ewentualnych prac remontowych.”